


Teplota	Požad. Tep.	Stav	Program	Názov
15,0°C	18°C	■	Chodba	Hala
17,8°C	18°C		Chodba	Galéria
21,8°C	22°C		Pracovný deň	Spáľňa
22,7°C	22°C		Pracovný deň	Detská izba
20,6°C	16°C		Vofná	Hostovská izba
18,2°C	18°C		Chodba	Kúpeľňa
17,7°C	18°C		Chodba	WC
18,1°C	18°C		Chodba	Chodba
17,9°C	22°C	■	Pracovný deň	Podkrovie - izba Janko
22,5°C	22°C		Pracovný deň	Podkrovie - izba Janka
17,3°C	18°C	■	Chodba	Podkrovie - kúpeľňa
-3,8°C	0°C	■ A		Vonkajšia teplota

Aplikácia EKOMAT umožňuje efektívne spolupracovať s regulátormi teploty DUEL. Prostredníctvom aplikácie je možné sledovať aktuálne teploty v miestnostiach, stav vykurovacích telies, požadované parametre atď., priamo na obrazovke PC a získať tak prehľad o celom vykurovanom objekte. V prípade potreby je možné nastavenia regulátorov meniť a dosiahnúť tak požadovanú tepelnú pohodu, resp. teplotu vo vybraných miestnostiach.

- Ovládanie teploty v jednotlivých miestnostiach individuálne, podľa nastaveného programu
- Sledovanie spotrebovanej energie v každej miestnosti
- Možnosť automatickeho vypnutia vykurovania pri otvorenom okne
- Teplota
- Antimrazová ochrana
- Možnosť pripojenia na PC a internet so štatistickým spracovaním údajov
- Modulárny systém, montáž na DIN 35 mm lištu
- Vytváranie štandardných týždenných programov pre reg. miestnosti
- Grafická a farebná podpora pri nastavovaní údajov



Č.	Názov	Prikon	Použit	Hyst.	Gradient	Čas pozor.	Čas vyp.	Min.T	Max.T	Temp.T	Blok.	Invert.
1	Hala	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
2	Galéria	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
3	Spáľňa	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
4	Detská izba	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
5	Hostovská izba	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
6	Kúpeľňa	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
7	WC	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
8	Chodba	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
9	Podkrovie - izba Janko	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
10	Podkrovie - izba Janka	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
11	Podkrovie - kúpeľňa	1000 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	-20,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		
12	Vonkajšia teplota	0 W	áno	0,5 °C	0,5 °C	0 min	0 min	0,0 °C	80,0 °C	15,0 °C		

ŠTP	Názov	Po	Út	St	Št	Pi	So	Ne
A	Pracovný deň	2	2	2	2	2	2	2
B	Víkend	3	3	3	3	3	4	4
C	Chodba	5	5	5	5	5	5	5
D	Obsadená	9	9	9	9	9	9	
E	Vofná	1	1	1	1	1	1	1
F		8	8	8	8	8	8	8